令和7年5月　水質検査結果1

給水栓水			下般若配水場系統		後飛保配水場系統		小鹿第3	神明	両高屋	布袋東部第2	上奈良	**草井系統**	草井南部
検査項目	単位等	水質基準	ア 江南緑地公園テニスコート	イ 二子山児童遊園	ウ 松竹公民館	エ 島宮公園	オ 生島神社	カ 阿弥陀寺	キ 高屋神社	ク 稲木神社	ケ 上奈良北墓地	コ 草井第2水源	サ 草井南部水源
採水年月日	年月日	—	2025/5/13	2025/5/13	2025/5/13	2025/5/13	2025/5/13	2025/5/13	2025/5/13	2025/5/13	2025/5/13	2025/5/13	2025/5/13
採水時間	時:分	—	09:45	10:42	11:36	11:20	12:10	11:58	10:05	10:20	11:08	09:17	09:06
天候	当日	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	21.0	23.0	24.0	24.0	24.0	24.0	23.0	23.0	24.0	21.0	21.0
水温	℃	—	19.5	20.4	19.5	19.5	17.5	19.5	17.0	20.0	21.0	17.5	17.8
残留塩素	mg/L	遊離型0.1以上	0.35	0.20	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40
一般細菌	個/mL	1mL中の集落数100以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌	—	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	−	−	−	−	−	−	−
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	−	−	−	−	−	−	−
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.87	0.93	5.7	5.7	−	5.8	5.2	5.2	6.4	−	−
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.1	0.1	0.1	0.1	−	−	−	−	−	−	−
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	−	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	−	−	−	−	−	−	−
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	−	−	−	−	−	−	−
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	−	−	−	−	−	−	−
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.009	0.01	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	−	−	−	−	−	−	−
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	0.002	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.013	0.017	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.006	<0.003	<0.003	−	−	−	−	−	−	−
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.005	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	−	−	−	−	−
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	−	−	−	−	−	−	−
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	−	−	−	−	−	−	−
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	−	−	−	−	−	−	−
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.07	<0.01	<0.01	<0.01	−	−	−	−	−	−	−
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.003	0.004	0.006	0.006	−	−	−	−	−	−	−
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.8	7.4	12	12	−	−	−	−	−	−	−
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	−	−	−	−	−	−	−
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.3	6.5	9.8	9.7	5.7	9.8	9.3	8.9	9.6	5.9	6.4
カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300以下	32	33	85	85	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	mg/L	500以下	77	81	190	190	−	−	−	−	−	−	−
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	−	−	−	−	−	−	−
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	−
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	−
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	−	−	−	−	−	−	−
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−
有機物の量）	mg/L	3以下	0.5	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	—	5.8～8.6	6.9	7.0	6.9	6.9	6.7	7.0	7.1	6.8	7.0	6.7	6.6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
判定	適又は不適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適