

| No | 資料名等 | No. | 質問・意見内容 | 回答 |
|----|---------------------|-----|---|--|
| 1 | その他質問・意見書への回答_要求水準書 | 2 | 学校に直接搬入される米飯、パン等の主食、デザート、牛乳等について、貴市受け取り後の学級ごとの仕分け等については受託者側業務との理解でおります。配膳員の勤務時間及び人件費積算検討の為、配膳員が仕分け等業務を開始できる時間を把握したく、搬入時間をそれぞれ品目ごと、配膳校ごとにご教示下さい。 | 原則、配膳員の勤務開始時間（10時30分）には、学校への直送品は搬入されることとなっております。 |
| 2 | その他質問・意見書への回答_要求水準書 | 5 | 開発許可申請について江南市建築課と協議を行った結果、公益上必要な建築物に該当し、開発許可申請は適用除外になると回答いただきました。開発許可適用除外としてスケジュール（全体工程）を作成と考えるて宜しいでしょうか。 | 提案書上は、ご質問内容のとおり作成いただいて構いません。判断は各事業者のご提案に委ねます。業務実施にあたっての最終判断は、契約後に市と協議・調整を行い取り決めます。 |
| 3 | その他質問・意見書への回答_要求水準書 | 5 | 消防水利について消防本部予防課と協議を行った結果、開発除外であれば設置義務は無いが、今後の協議により必要になる場合があるとの回答をいただきました。各事業者の事業費算定のベースを揃えたい為、消防水利については見込む必要があると考えるて宜しいでしょうか。 | 提案書上は、ご質問内容のとおり作成いただいて構いません。判断は各事業者のご提案に委ねます。業務実施にあたっての最終判断は、契約後に市と協議・調整を行い取り決めます。 |
| 4 | その他質問・意見書への回答_要求水準書 | 6 | 江南市商工観光課と協議を行った結果、給食センターは工場立地法の特定期間に該当しないと回答をいただきました。工場立地法への該当無しとしてスケジュール（全体工程）を作成と考えるて宜しいでしょうか。 | 提案書上は、ご質問内容のとおり作成いただいて構いません。判断は各事業者のご提案に委ねます。業務実施にあたっての最終判断は、契約後に市と協議・調整を行い取り決めます。 |
| 5 | その他質問・意見書への回答_要求水準書 | 8 | 前回質疑回答にて貴市での伐採伐根および整地後の引き渡しレベルについて現況と同等となる見込みと回答いただきましたが、計画するにあたり現況レベルが不明の為、考え方をご教示下さい。 | 現在ご提示できるものは、前回質疑回答を行った回答のみとなります。 |
| 6 | その他質問・意見書への回答_要求水準書 | 10 | その他質問・意見書への質疑にて上水道について既存のインフラ整備状況を質疑させていただきましたが、回答をいただけていない為、再度質疑させていただきます。要求水準書P.7のインフラ整備状況では管径50φとありますが、上下水道管理図ではVP100φと記載がございます。上下水道管理図の100φを正と考えるて宜しいでしょうか。 | 上下水道管理図の通り100φの上水道管があります。本施設への引込管の管径は50φとしてください。 |
| 7 | その他質問・意見書への回答_要求水準書 | 13 | 「小麦の対応を拡大した場合は、2品×2献立分となる日があることを想定しています。」との回答から食物アレルギー対応食缶は120食×2品の計240個必要と考えるてよろしいでしょうか。 | ご認識の通りです。 |
| 8 | その他質問・意見書への回答_要求水準書 | 14 | 提案を求めないのか、提案に委ねるのかどちらでしょうか。また、提案を行う場合、様式5-5に記載すればよいのでしょうか。 | 自然災害へのソフト面での対応（炊き出し等）は必須要求事項とはしません。提案に委ねます。提案を行う場合は、様式5-5に記載ください。 |
| 9 | その他質問・意見書への回答_要求水準書 | 35 | 「前室から非汚染作業区域の調理室への出入口はエアシャワーを設置し清浄度の確保に努める。」との記載から前室から非汚染作業区域の調理室への出入口にエアシャワーを設置するとの理解で宜しいでしょうか。 | 午前の調理作業、午後の洗浄作業で、調理場へ入る前室への設置を想定しています。午前中は、ご認識のとおりです。あわせて午後の洗浄作業の出入口にも設置をお願いします。 |

| | | | | |
|----|---------------------|----|---|--|
| 10 | その他質問・意見書への回答_要求水準書 | 35 | その他質問・意見書への回答_要求水準書NO. 35にて、エアシャワーは「午前の調理作業、午後の洗浄作業で、調理場へ入る前室への設置をお願いします。」とありますが、非汚染作業区域から調理場へ入る前室への設置との理解でよろしいでしょうか。 | ※No. 8参照 |
| 11 | その他質問・意見書への回答_要求水準書 | 39 | 事業者用事務室b「必要に応じて、書庫、倉庫、更衣室、給湯室等を設置すること」とありますが、設置しない提案も可能という理解でよろしいでしょうか。 | ご認識の通りです。 |
| 12 | その他質問・意見書への回答_要求水準書 | 49 | 排水の放流先について江南市下水道課と協議を行った結果、敷地南東部にある柵への接続と回答をいただきました。また、水量の抑制規定等は無いと回答いただきましたのでこれらを踏まえた計画としたいと思いますが宜しいでしょうか。 | 提案書上は、ご質問内容のとおり作成いただいて構いません。判断は各事業者のご提案に委ねます。業務実施にあたっての最終判断は、契約後に市と協議・調整を行い取り決めます。 |
| 13 | その他質問・意見書への回答_要求水準書 | 58 | 1クラスのみ階段での配膳となる、1校について校名をご教示下さい。 | 古知野東小学校になります。 |
| 14 | その他質問・意見書への回答_要求水準書 | 74 | 液卵・凍結卵についても、当日納品との理解でよろしいでしょうか。 | 液卵、凍結卵は前日納品とし、当日まで冷蔵庫で解凍させて使用します。 |
| 15 | その他質問・意見書への回答_要求水準書 | 84 | 配送車両は新車という理解でよろしいでしょうか。 | 提案に委ねます。 |
| 16 | 資料5 | | 各学校の回収が可能となる時間をご教示頂けますでしょうか。 | 公表済みの回答に対する質問でないため、回答しかねます。 |
| 17 | 資料11 | | 給食配膳員の勤務時間及び勤務時間数等に関し、「10時30分～14時00分の間で、2時間半」とお示し頂いておりますが、2段階配送の場合、納入のためそれよりも早い勤務開始とさせて頂くことは可能でしょうか。またコンテナ回収が14時を過ぎる学校においては、回収時に配膳員は不在と思われそうですが、その場合の回収方法をご教示頂けますでしょうか。 | 公表済みの回答に対する質問でないため、回答しかねます。 |